

Strukturdaten des 16,7-Hz-Bahnstromnetzes (Bahnstromnetz) Jahr 2015

DB Energie als Bahnstromnetzbetreiber veröffentlicht Strukturdaten des Bahnstromnetzes gemäß § 17 Abs. 2 Satz 1 StromNZV.

	Netzebene Hochspannung	Netzebene Mittelspannung
Jahreshöchstlast	1.842 MW Fr 06.02.2015 07:30 Uhr	1.771 MW Fr 06.02.2015 07:15 Uhr

Die Zeiten geben das Ende des Viertelstundenintervalls mit der Höchstlast der jeweiligen Netzebene an.